Lupa- ja valvontavirasto

Kuulutus
Uudelleen kuulutus 3.11.2026
LVV-U/104431/2026.
Julkinen

YVA - ohjelma - kuulutus

Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla on esiintynyt häiriöitä 8.-9-10. ja 21.-22.10.2026. Tästä syystä arviointiohjelma kuulutetaan uudelleen. Lupa- ja valvontavirasto varmentaa tällä menettelyllä sen, että ohjelmasta kuuleminen täyttää YVA-lain 17 §:n mukaiset edellytykset.

Mustanlahden datakeskushanke (Mänttä-Vilppula)

Mustanlahden Datakeskus Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankkeen kuvaus

Hankealue sijoittuu noin 3 km Mänttä-Vilppulan keskustasta kaakkoon. Noin 40 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 10 datakeskusrakennusta, sähköasema, varavoimageneraattorit sekä muut oheisrakennukset. Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuutta rakentaa alueelle sähkönvarastointikapasiteettia akkuteknologiaan perustuen. Sähkönsiirtoa tarkastellaan ilmajohto- ja maakaapelivaihtoehtona hankealueen koilliskulmasta Fingridin Mäntän 110 kV sähköasemalle n. 500 m päähän hankealueesta.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle rakennetaan ja otetaan käyttöön noin 40 ha pinta-alalle maksimissaan 10 datakeskusrakennusta, joista jokaisella on omat varavoimageneraattorit polttoainesäiliöineen. Lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat tukitoiminnot.

VE2: Hankealueelle rakennetaan ja otetaan käyttöön noin 40 ha pinta-alalle maksimissaan 6 datakeskusrakennusta, joista jokaisella on omat varavoimageneraattorit polttoainesäiliöineen. Lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat tukitoiminnot.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

SVE1: Hankealueen sähköasemalta rakennetaan yhteys Mäntän sähköasemalle, joka sijaitsee noin 0,5 kilometrin etäisyydellä. Yhteys toteutetaan kahdella rinnakkaisella 110 kV maakaapelilla nykyisten 110 kV voimajohtojen rinnalle.

SVE2: Hankealueen sähköasemalta rakennetaan yhteys Mäntän sähköasemalle, joka sijaitsee noin 0,5 kilometrin etäisyydellä. Yhteys toteutetaan 2 x 110 kV ilmajohdolla nykyisten 110 kV voimajohtojen rinnalle.

Lupa- ja valvontavirasto

Kuulutus
Uudelleen kuulutus 3.11.2026
LVV-U/104431/2026.
Julkinen

Kuulutus ja arviointiohjelma nähtävillä

Uusi kuulutus pidetään nähtävillä **5.11.2026–4.12.2026** Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/mustanlahti-datakeskus-YVA.

YVA-ohjelmaan on voinut tutustua alkuperäisen kuulutuksen (30.9-30.10.2026) välisenä aikana myös Mänttä-Vilppula kaupungintalolla (Seppälän puistotie 15), Jämsän kaupungin kirjaamossa (Paattilantie 2) ja Jämsän kaupungin neuvonnassa (Keskuskatu 2-4) toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidettiin keskiviikkona 7.10.2026 kello 18.00–20.00 Mänttä-Vilppulan kaupungintalon valtuustosalissa (Seppälän puistotie 15).

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään perjantaina 4.12.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/104431/2026. **Lupa- ja valvontavirasto ottaa huomioon aiemmin (30.9-30.10.2026) toimitetut lausunnot ja mielipiteet.**

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/mustanlahti-datakeskus-YVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Sami Merelä, Mustanlahden Datakeskus Oy p. 050 911 8369, sami.merela@pohjanvoima.fi

YVA-konsultti: Mika Manninen, Welado Design Oy, p. 045 634 0224 mika.manninen@welado.fi

Yhteysviranomainen: Jaana Tuppurainen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 029 525 5388, jaana.tuppurainen@lvv.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 5.12.2026.

Jyväskylä 3.12.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihde: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi